

PLAN DE CONTINGENCIA


PARA CILINDROS MONTACARGAS (carburantes)

1 Fuga de gas	2 Fuego en Cilindros	3 Fuego o Explosión de Cualquier Tipo	4 Inhalación de gas	5 Quemaduras de gas
				
a  Desactivar el sistema eléctrico.	a  Evacuar la zona y a las personas mínimo 100 metros. Aislar.	a  Usar el Extintor únicamente en conatos.	a  Trasladarse a un lugar abierto y ventilado.	a  Lave la lesión con agua estéril y/o agua potable.
b  Suprima potenciales fuentes de ignición.	b  Si el cilindro y el gas se están quemando en forma controlada, a través de la válvula no hay riesgo mayor, NO apague el fuego.	b  Si la llama se aproxima a los cilindros refrigere con agua.	b  Descansar y respirar normalmente.	b  Buscar asistencia médica.
c  Ventile el lugar.	c  Refrigerar con agua el cuerpo del cilindro.	c  Si el conato no se puede controlar, llame a bomberos.	c  Llame a la Línea de emergencias #844.	c  Llame a la Línea de emergencias.
d  Verifique la fuga y la válvula y si es posible ciérrela.	d  No apague el fuego, deje que se consuma el contenido del cilindro.	d  Llame a la Línea de emergencias #844.	d  Dirijase al Centro Médico más cercano.	
e  Llame a la Línea de emergencias #844.	e  Llame a la Línea de emergencias #844 y a Bomberos.			
f  Evacúe a una zona segura, donde no haya nube de gas.				

¿Que es un conato?
Llama que NO supera 1 metro de alto







Por su seguridad



Prohibido Fumar



Prohibido Encender Fuego



Prohibido Personas NO Autorizadas



Prohibido el porte de dispositivos Electrónicos



Gas Inflamable



Inflamable



Gas a presión



NFPA

UN-1075

Elementos de Protección Personal



Gafas



Botas



Guantes



Línea de EMERGENCIAS:
Fijo: 01 8000 930 000
Línea Estrella: #844